

确山县清源污水处理有限公司

信息公开表

一、基础信息

单位名称：确山县清源污水处理有限公司。

污水厂名称：确山县清源污水处理有限公司

组织机构代码：MA9M47CX0。

统一社会信用代码：91411725MA9M47CX0Y

法定代表人：王东升。

生产地址：确山县朗陵街道赵庄村。

联系方式：13839697281。

生产内容：污水处理及其再生利用，有机肥料及微生物肥料制造。设计处理规模 6 万吨/日。

二、排污信息

主要污染物：COD、氨氮、总磷、总氮。

排放方式：连续直排。

排放口数量：一个，位于厂区南侧。

2025 年废水排放量：778.15 万吨，

COD 年平均出水浓度：17.1mg/L，排放量 133.06 吨；

氨氮年平均出水浓度：0.133mg/L，排放量：1.03 吨；

总磷年平均出水浓度：0.091mg/L，排放量：0.7 吨；

总氮年平均出水浓度：3.59mg/L，排放量：27.93 吨。

污染物排放标准：城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18913-2002。

《洪河流域水污染物排放标准》(DB 41/1257-2016)

许可年排放量限值：COD：657 吨，氨氮：32.85 吨，总氮：219 吨，总磷：6.57 吨。

三、防治污染设施的建设和运行情况

我厂根据环评报告及批复要求，污水处理采用预处理+二级生化处理+三级深度处理工艺，处理后的达标废水直接排入至小沙河，自投产以来运行正常。

我厂建立了危险废物贮存场所，严格按照要求落实各项防渗、防雨、防漏要求，危险废物委托有资质的单位进行安全处置。

确山县清源污水处理有限公司共有两个进水口，一个排水口。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2004 年 12 月 10 日批复确山县城污水处理工程豫环监表【2004】195 号，

2012 年 3 月 8 日批复确山县污水处理厂改扩建工程驻环评表【2012】3 号；

2014 年 9 月 22 日批复确山县产业集聚区污水处理厂工程 豫环审【2014】361 号

2019 年 9 月 19 日批复确山县清源污水处理有限公司升级改造工
程 确环评表【2019】54 号

2022 年 6 月 21 日取得排污许可证 证件号：
91411725MA9M47CX0Y002V。

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号: 91411725MA9M47CX0Y002V

单位名称: 确山县清源污水处理有限公司

报告时段: 2025 年

法定代表人 (实际负责人): 王东升

技术负责人: 王东升

固定电话: 0396-7033818

移动电话: 13839697281



报告日期: 2026 年 01 月 12 日

承诺书

驻马店市生态环境局:

确山县清源污水处理有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称:确山县清源污水处理有限公司

法定代表人:王利科

日期:2026-1-13



一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	确山县清源污水处理有限公司	未变化	
注册地址	确山县朗陵街道金城大道 69 号	未变化	
邮政编码	463200	未变化	
生产经营场所地址	河南省驻马店市确山县朗陵街道赵庄	未变化	
行业类别	污水处理及其再生利用	未变化	
生产经营场所中心经度	114.05607	未变化	
生产经营场所中心纬度	32.81886	未变化	
组织机构代码	MA9M47CX0	未变化	
统一社会信用代码	91411725MA9M47CX0Y	未变化	
技术负责人	王东升	未变化	
联系电话	0396-7033818	未变化	
所在地是否属于重点区域	否	未变化	

主要污染物类别				未变化	
主要污染物种类				未变化	
大气污染物排放方式				未变化	
废水污染物排放规律				未变化	
大气污染物排放执行标准名称				未变化	
水污染物排放执行标准名称			总氮（以N计）、总磷（以P计）	未变化	
设计生产能力				未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式				未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称				未变化	
危险废物经营许可证相关情况（仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报）				未变化	
工业噪声执行标准名称				未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容		报告周期内执行情况	备注
工业噪声	CZ0001 进水单元-基础减振	未变化	
	CZ0002 污水处理单元-管道外壳阻尼	未变化	
	CZ0002 污水处理单元-软连接	未变化	
	CZ0002 污水处理单元-基础减振	未变化	
	CZ0003 污泥处理单元-基础减振	未变化	
	CZ0003 污泥处理单元-厂房隔声	未变化	

废气	TA001 恶臭气体处理	污染物种类	未变化	
		污染治理施工工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA003 恶臭气体处理	污染物种类	未变化	
		污染治理施工工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
固废	TS011 一般固废暂存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
		工业固体废物种类及废物代码	未变化	
	TS041 污泥堆肥车间	产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容		报告周期内执行情况	备注
DA001	氨（氨气）	监测设施	未变化

DW001				
	臭气浓度		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	硫化氢		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	粪大肠菌群数/ (MPN/L)		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	动植物油		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	总铅		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	总镉		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	五日生化需氧量		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	总氮 (以 N 计)		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	总砷		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	氨氮 (NH3-N)		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化
	烷基汞		自动监测设施安装位置	未变化
			监测设施	未变化

			自动监测设施安装位置	未变化	
	阴离子表面活性剂		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	六价铬		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	总汞		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	流量		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	总磷（以 P 计）		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	色度		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	总铬		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	石油类		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量		监测设施	未变化	
			监测设施	未变化	

			自动监测设施安装位置	未变化	
DW002	氨氮 (NH3-N)		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	化学需氧量		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	pH 值		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	悬浮物		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	化学需氧量		自动监测设施安装位置	未变化	
DW003	氨氮 (NH3-N)		监测设施	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	pH 值		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	悬浮物		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	氨氮 (NH3-N)		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	化学需氧量		自动监测设施安装位置	未变化	
DW004	氨氮 (NH3-N)		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	化学需氧量		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
	悬浮物		自动监测设施安装位置	未变化	

			自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值		监测设施	未变化	
工业噪声	工业噪声		自动监测设施安装位置	未变化	
			监测设施	未变化	
			自动监测是否联网	未变化	
			自动监测仪器名称	未变化	
			自动监测设施安装位置	未变化	
			自动监测设施是否符合安 装、运行、维护等管理要 求	未变化	
			手工监测频次	未变化	
			手工监测方法	未变化	

危险废物污染防治责任信息公开栏

序号	废物名称	废物类别	废物代码	产生环节	危险特性	产生量	去向	责任人	联系方式
1	废矿物油	HW08	900-249-08	水泵维修	毒性、易燃性	1吨	驻马店市 威旺环保 科技有限公司	王东升	13839697281
2	化验室废液	HW49	900-047-49	化验室	腐蚀性、反应性、毒性、易燃性	600公斤		王东升	13839697281

- 应急措施：**1. 立即控源：隔离泄露区域，防止油污扩散至生化池、管网或外排口。
2. 围堵吸附：用沙袋、吸油毡、围栏围设隔离带，快速覆盖水面油污，优先使用吸油棉/吸油枕吸附，避免流入水体。
3. 安全处置：收集吸附后的油污及污染物，装入防渗容器密封，按危废规范暂存，严禁随意丢弃或混入污泥。
4. 应急监测：监测泄露区域地下水、地表水及空气，若油污渗入土壤，需及时开挖处置，防止污染扩散。
5. 人员防护：作业人员佩戴防化服、防毒面具、防滑手套，避免皮肤接触或吸入油气。
6. 上报备案：按规定向环保、应急部门上报，必要时启动联动机制，避免次生环境事件。



危险废物



禁止吸烟

公司名称：确山县清源污水处理有限公司